

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(наименование территориального органа МЧС России)

677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 т.8(4112)223804 ф.8(4112)223804 E-mail: und01@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Булуенскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(наименование органа государственного надзора)

678400 Булуенский район п. Тикси ул. Трусова, 4, тел. 8 (41167) 5-30-19, E-mail: bulungpr@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «БЫКОВСКАЯ СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Килэссизов М.Н. Отделение надзорной деятельности по № 16
Булуенскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по Республике Саха (Якутия)
(наименование органа ГПН)

от « 26 » июля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 27 » июля 2016 г. по 12 ч 00 мин. « 27 » июля 2016 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Булуенского района по пожарному надзору
Килэссизов Михаил Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

МБОУ «БЫКОВСКАЯ СОШ», с. Быковский, ул. Советская, 2.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Иванов Г.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Докомплектовать пожарные щиты, немеханизированными пожарными инструментами и инвентарем согласно приложению № 6.(МБОУ "БЫКОВСКАЯ СОШ")	п. 482 Правила противопожарного режима в РФ	12.12.2016	
2	Заменить противопожарные двери в элетрощитовой, а также люки. Противопожарные двери, ворота, люки должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости конструкции.(МБОУ "БЫКОВСКАЯ СОШ")	п. 1.8.2 СНиП 2.08.01-89* ; п. 13 ст. 88 ФЗ - № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	12.12.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2016 г.
(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Будунского района по пожарному надзору Килэссиэнов Михаил Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июля 2016г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«27» июля 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

399-999



директор Иванов Гаврил Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы)